

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27054

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Gruppe 501 | Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen | |
| Gesuchsteller | Knauf Insulation d.o.o. Trata 32 4220 Skofia Loka Slovenia | |
| Hersteller | Knauf Insulation d.o.o. 42220 Novi Marof | |
| Produkt | Knauf Insulation Fire-teK BD 908 ALU - EI 30 | |
| Beschrieb | Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000m, mit Mineralwollplatten (60mm, 80kg/m³). Mit Alu-Folie kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig ohne Küchenabluft. | |
| Anwendung | Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers | |
| Unterlagen | Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-CR-208-16-AUPE' (30.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-115-16-AUNE' (05.07.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-116-16-AUNE' (05.07.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-160-16-AUNE' (19.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-117-16-AUNE' (05.07.2016) | |
| Prüfbestimmungen | EN 1366-1, EN 13501-3 | |
| Beurteilung | Feuerwiderstandsklasse: | EI 30 (ve ho i↔o) -S |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 | |
| Ausstelldatum | 08.02.2018 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | 14.12.2016 | |



P. Vogel
Patrik Vogel

P. Nyffenegger
Patric Nyffenegger