

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-HR.ПБ58.В.02848

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016735

Кнауф Insulation d.o.o.
Адрес: Varazdinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia, ХОРВАТИЯ.
Телефон: +38542401300. Факс: +38542401300. Электронная почта: infohr@knaufinsulation.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Кнауф Insulation d.o.o.
Адрес: Varazdinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia, ХОРВАТИЯ.
Телефон: +38542401300. Факс: +38542401300. Электронная почта: infohr@knaufinsulation.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты минераловатные тепло- и звукоизоляционные типов Power-teK WM 620 GGN, Power-teK WM 640 GGN, Power-teK WM 660 GGN, Power-teK WM 680 GGN, прошитые оцинкованной стальной проволокой с односторонним покрытием гальванизированной стальной сеткой, плотностью от 70 кг/м³ до 120 кг/м³ (массовая доля органических веществ не более 4,5%). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть".
Группа горючести – НГ (негорючие). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 72-С/ТР-18 от 25.01.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04267 от 29.06.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2018 по 28.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов
инициалы, фамилия