



## Reconnaissance AEA I N° 32506

**Titulaire**

Knauf Insulation d.o.o.  
Varazdinska 140  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Fabricant**

Knauf Insulation d.o.o.  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Groupe**

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit**

KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 910 GGB

**Description**

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds.  
Dimensions: Ø=1000mm, en tapis de laine minérale  
(E=40mm, PS=100kg/m<sup>3</sup>). Recouvertes d'un côté avec feuille d'aluminium noire,  
renforcée d'une armature en treillie, avec joints d'aboutement.

sans hotte de cuisine.

**Utilisation**

Fixation selon indication du requérant

**Documentation**

DBI, Hvidovre: RE 'PGA11810A' (12.11.2021), RE 'PGA11811A' (12.11.2021), RE  
'PGA11813A' (12.11.2021), RE 'PGA12009A' (12.11.2021), RC 'PCA10760A' (12.11.2021)

**Conditions d'essai**

EN 13501-2; EN 1366-1

**Appréciation**

Classe de résistance au feu EI 30 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité**

31.12.2028

**Date d'édition**

02.03.2023

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher