



Reconnaissance AEAJ N° 32507

Titulaire

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Fabricant

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 908 GGB

Description

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds.
Dimensions: Ø=1000mm, en tapis de laine minérale
(E=100mm, PS=80kg/m³). Recouvertes d'un côté avec feuille d'aluminium noire,
renforcée d'une armature en treillie, avec joints d'aboutement.

sans hotte de cuisine.

Utilisation

Fixation selon indication du requérant

Documentation

DBI, Hvidovre: RE 'PGA11723A' (20.10.2020), RE 'PGA11723B' (20.10.2020), RE
'PGA11773A' (06.01.2021); Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-214-15-AUNE' (25.01.2016);
DBI, Hvidovre: Rapport EXAP 'PHB10107A' (12.05.2021), RC 'PCA10720A' (12.05.2021)

Conditions d'essai

EN 13501-2; EN 1366-1; EN 15882-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90 (ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher