



## VKF Anerkennung Nr. 32506

**Inhaber /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
Varazdinska 140  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Hersteller /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Gruppe**

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt**

KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 910 GGB

**Beschreibung**

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.  
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten  
(D=40mm, RD=100kg/m<sup>3</sup>). Mit einseitiger schwarzer und  
gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung, stumpf gestossen.

ohne Küchenabluft.

**Anwendung**

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

**Unterlagen**

DBI, Hvidovre: PB 'PGA11810A' (12.11.2021), PB 'PGA11811A' (12.11.2021), PB  
'PGA11813A' (12.11.2021), PB 'PGA12009A' (12.11.2021), KB 'PCA10760A' (12.11.2021)

**Prüfbestimmungen**

EN 13501-2; EN 1366-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

**Ausstellungsdatum**

02.03.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher