



VKF Anerkennung Nr. 32507

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 908 GGB

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten
(D=100mm, RD=80kg/m³). Mit einseitiger schwarzer und
gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung, stumpf gestossen.

ohne Küchenabluft.

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

DBI, Hvidovre: PB 'PGA11723A' (20.10.2020), PB 'PGA11723B' (20.10.2020), PB
'PGA11773A' (06.01.2021); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-214-15-AUNE' (25.01.2016);
DBI, Hvidovre: EXAP-Bericht 'PHB10107A' (12.05.2021), KB 'PCA10720A' (12.05.2021)

Prüfbestimmungen

EN 13501-2; EN 1366-1; EN 15882-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher