



## Reconnaissance AEAJ N° 27053

**Titulaire**

Knauf Insulation d.o.o.  
Varazdinska 140  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Fabricant**

Knauf Insulation d.o.o.  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Groupe**

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit**

KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 912 ALU

**Description**

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux rectangulaires, dimensions max 1250mm x 1000mm, en plaques de laine minérale (E=60mm, PS=120kg/m<sup>3</sup>), recouvertes de feuille alu, joints de bout, à quatre côtés.

sans hotte de cuisine.

**Utilisation**

Fixation selon indication du requérant

**Documentation**

Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-062-16-AUNE' (25.04.2016), RE 'FIRES-FR-082-16-AUNE' (30.05.2016), RE 'FIRES-FR-083-16-AUNE' (30.05.2016), RE 'FIRES-FR-114-16-AUNE' (27.06.2016), RC 'FIRES-CR-209-16-AUPE' (30.08.2016)

**Conditions d'essai**

EN 1366-1, EN 13501-3

**Appréciation**

Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

02.03.2022

**Remplace l'attestation du**

26.03.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher