



Reconnaissance AEAJ N° 31816

Titulaire

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Fabricant

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 907 ALB

Description

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux rectangulaires, Dimensions max. 1250mm x 1000mm, en plaques de laine minérale, un côté recouvert de feuille en alu Noir (E=60-100mm, PS=70kg/m3), à quatre côtés et aboutées.

sans Hotte de cuisine

Utilisation

Fixation et installation selon indication du requérant.
Epaisseur d'isolation: 60mm-100mm (PS=70kg/m3)

Documentation

DBI, Hvidovre: RE 'PGA11913A' (23.07.2021), RE 'PGA11913B' (23.07.2021), RE 'PGA11912A' (22.07.2021), RE 'PGA11851A' (23.07.2021), Rapport EXAP 'PHB10129A' (24.09.2021), RC 'PCA10737A_REV2' (24.09.2021)

Conditions d'essai

EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30 (ve ho i↔o) -S Quatre Côtés

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

02.03.2022

Remplace l'attestation du

03.11.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher