



Renseignement technique AEAJ N° 32922

Titulaire

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Fabricant

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

THERMO-TEK PS ECO ALU

Description

Isolation de tuyaux à base de laines de roche, revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite, PS=90-173kg/m³, E=20-120mm

Utilisation

RF1

Documentation

HFM, München: Rapport d'essai 'B20134' (15.07.2020), Rapport d'essai 'B20133' (28.05.2020), Rapport d'essai 'B19006' (22.01.2019), Rapport d'essai 'B20055' (20.02.2020), Rapport d'essai 'B21213' (19.07.2021), Rapport de classification 'B22086' (19.04.2022); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-005.0-02' (03.08.2023); Hersteller: Déclaration des performances 'T4305YPCPR' (02.08.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2L-s1,d0

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

02.05.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler