



Renseignement technique AEAJ N° 32926

Titulaire

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Fabricant

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

THERMO-TEK LM PRO ALU

Description

Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche, revêtues d'un côté une feuille d'aluminium composite, PS=40kg/m³, E=30-120mm

Utilisation

RF1

Documentation

HFM, München: Rapport d'essai 'B9189' (13.07.2009), Rapport d'essai 'B17358' (06.02.2018), Rapport d'essai 'B20056' (20.02.2020), Rapport d'essai 'B21215' (19.07.2021), Rapport d'essai 'B15260' (03.12.2015), Rapport d'essai 'B17355' (06.02.2018), Rapport d'essai 'B18258' (20.09.2018), Rapport d'essai 'B20055' (20.02.2020), Rapport d'essai 'B21214' (20.07.2021), Rapport d'essai 'B15259' (02.12.2015), Rapport d'essai 'B17356' (07.02.2018), Rapport d'essai 'B21213' (19.07.2021), Rapport de classification 'B21217' (20.07.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-005.0-02' (03.08.2023); Hersteller: Déclaration des performances 'T4305HPCPR' (02.08.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

02.05.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler