



Brandschutz

04/2019

Knauf Insulation Fire-teK® System für Lüftungskanäle El 30 (veho i → o) S und El 60 (veho i → o) S geprüft nach EN 1366-1







Das Knauf Insulation Fire-teK® System

Systembeschreibung für Lüftungskanäle

Das Knauf Insulation Fire-teK ® System bietet passiven Brandschutz für Lüftungskanäle. Es besteht aus Mineralwolleplatten, die einseitig mit einer reißfesten, glasgitterverstärkten Aluminium-Folie versehen sind. Das Knauf Insulation Fire-teK® System schützt nicht nur im Brandfall, sondern verfügt gleichzeitig über gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften.

Die Platten sind nur 60 mm dünn und können somit auch bei beengten Platzverhältnissen verbaut werden. In Abhängigkeit von den verwendeten Platten garantiert das System einen Feuerwiderstand von bis zu 60 Minuten.

Baustoffe und Bauelemente oder -teile

Baustoffe wie z. B. Mineralwolleplatten werden in Abhängigkeit von ihrem Brandverhalten klassifiziert. Die Klassifizierung des Brandverhaltens wird nach EN 13501-1 geregelt.

Die Platten des Knauf Insulation Fire-teK Systems ® sind A1 klassifiziert, was bedeutet, dass sie nicht brennbar sind und im Brandfall zu keiner Sichtbehinderung durch Rauchentwicklung führen.

Beispiele für Feuerwiderstand in Gebäuden



Feuer außerhalb des Kanals (o→i) S

Die Klassifizierung nach EN 13501-3 spricht hier von Kanal A, der die Anforderungen an den Feuerwiderstand von außen nach innen zum Kanal erfüllt.



Feuer innerhalb des Kanals (i→o) S

Die Klassifizierung nach EN 13501-3 spricht hier von Kanal B, der die Anforderungen an den Feuerwiderstand von innen nach außen zum Kanal erfüllt.

Feuerwiderstandsfähige Leitungen wie z. B. ein brandschutztechnisch isolierter Kanal sind Bauteile, die nach **EN 13501-3** klassifiziert werden. Dabei werden z. B. folgende Information angegeben:

- Feuerwiderstandsdauer
- Die Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer
- Vertikaler / horizontaler Einbau des Bauelements oder -teils
- Rauchdichtheit

PRODUKT

Das Knauf Insulation Fire-teK® System

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU



			AND DESCRIPTION OF THE PERSON			
Produktbezeichnung	Anwendung	Feuerwiderstandklasse	Dichte (kg/m³)	Dicke (mm)		
Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU	Massivdecke	El 30 (ve ho i o) S	00	/0		
	Trockenbauwand	El 45 (ve ho i o) S	80	60		
Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU	Massivwand	El 60 (ve ho i ↔ o) S	120	60		
Brandverhalten nach EN13501-1		C € MW-EN 14303-T5-	-WS1-MV1-CL10			



Das Knauf Insulation Fire-teK ® System mit den Dämmplatten Fire-teK® BD 908 ALU und Fire-teK® BD 912 ALU wurde für die Anwendung an horizontalen und vertikalen Lüftungskanälen entwickelt. Die maximalen Abmesssungen des Lüftungskanalquerschnittes lauten 1.250 x 1.000 mm.* Die maximale Länge eines einzelnen Lüftungskanales beträgt 1.200 mm.



^{*}Kann unter bestimmten Bedingungen erhöht werden - siehe dazu Seite 9 $\,$

Technische Daten

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU Prüfmethode/ 7eichen Beschreibung/Daten Einheit **Eigenschaften** Anforderuna Baustoffklasse A1 FN 13501-1 Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der θ 50 100 200 300 400 500 600 °(Temperatur EN 12667 Fire-teK® BD 908 AIII λ 0.065 $W/(m \cdot K)$ 0.047 Fire-teK® BD 912 AU λ 0.040 0.045 0,059 0.078 0.105 0.167 $W/(m \cdot K)$ Hydrophobierung W_{n} ≤ 1,0 kg/m^2 EN 1609 AS-Qualität ≤ 10 EN 13468 ppm Wasserdampfdiffusionsäquiva-100 FN 12086 S m lente Luftschichtdicke Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 ٥(DIN 4102-17 Silikonfreiheit der Ensern Hergestellt ohne Silikonölzusatz

Definition der Feuerwiderstandklassen nach EN 13501-3:

Feuerwiderstandklasse El 30 (ve ho i --- o) S

Feuerhemmender Lüftungskanal mit einer Feuerwiderstandsklasse von 30 Min. für vertikale und horizontale Lüftungskanäle mit Brandbeanspruchung innen und außen sowie Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit.

Feuerwiderstandklasse El 60 (ve ho i --- o) S

Feuerhemmender Lüftungskanal mit einer Feuerwiderstandsklasse von 60 Min. für vertikale und horizontale Lüftungskanäle mit Brandbeanspruchung innen und außen sowie Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit.



Vorteile des Knauf Insulation Fire-teK® Systems:


- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Ansprechende Alu-Optik
- Platzsparend mit 60 mm
- Einfache Installation für El 30/El 45/El 60
- Keine Aufdopplungen an Flanschverbindungen
- Für Formteile geeignet
- Gute Wärme- und Schalldämmung
- Mineralwolle mit ECOSE® Technologie

Montageanweisungen

Nur unter Einhaltung der Installationsvorgaben erreicht das Knauf Insulation Fire-teK® System für eckige Lüftungskanäle die angegebenen Feuerwiderstandsklassen.

1. Zuschnitt

der Dämmstoffplatten



Beispiel für den Zuschnitt der Dämmstoffplatten

Bloßer Kanal, Breite = 1.000 mm

Zuschnitt für Platten **oben und unten:**

 \blacksquare B = 1.000 mm + 10 mm = 1.010 mm


Bloßer Kanal, Höhe = 600 mm Zuschnitt für Platten **an den Seiten:**

 \blacksquare H = 600 mm + 120 mm = 720 mm



2. Anbringen der Dämmstoffplatten

mit Tellerschweißstiften



MONTAGE

- Anbringen der Dämmstoffplatten am Lüftungskanal
- Abstand der Schweißstifte (Ø 2,7 mm): ≤ 200 mm untereinander
- Abstand der Schweißstifte (Ø 2,7 mm): ≤ 100 mm zum Rand
- Keine Schweißstifte auf der Kanal-Oberseite notwendig

Anmerkungen:


- Kanäle müssen die Luftdichtigkeitsanforderungen gemäß EN 1507 erfüllen und für die Anwendung steif genug sein
- Kanalquerschnitt max. 1.250 x 1.000 mm. Kann auf 1.600 mm erhöht werden (maximale Höhe beträgt 1.250 mm), sofern der Querschnitt des Kanals 1,25 m² nicht überschreitet; Die Steifigkeit des Kanals muss vom Hersteller des Kanals sichergestellt werden.
- Kanallänge max. 1.200 mm
- Die Zugspannung der Gewindestangen darf max. 9 N/mm² betragen
- Empfehlung für Mindestdämmdicken bei Plattenausklinkungen 30 mm



Anordnung der Schweißstifte



Detail Flanschisolierung




Detail Montageschiene



3. Verschraubung


der Kanalkanten



Montageanweisungen

- Die Plattenkanten mit Spiralschrauben (L = mindestens 120 mm) sichern
- Abstand der Spiralschrauben: ≤ 200 mm untereinander
- Abstand der Spiralschrauben: ca. 30 mm von der Plattenkante
- Auf versetzte Anordnung von Spiralschrauben und Tellerschweißstiften achten
- Plattenstöße und Kanten mit Aluklebeband abkleben.

Montageschema mit Schweißstiften und Spiralschrauben an einem isolierten Lüftungskanal




GEWICHTSTABELLE | MONTAGE

Gewichtstabelle in kg pro Meter (ohne Kanal)

Fire-teK® BD 908 ALU (Dichte: 80 kg/m³)													Fire-teK® BD 912 ALU (Dichte: 120 kg/m³)																																
a/b	1.	50 200 250		250		00	0 350		350 400		450		500		550		600		6	650		00	7:	750		800		850		00	950		1000		1050		1100		1150		12	200	1250		
150	4,1	6,2	4,6	6,9	5,1	7,6	5,6	8,4	6,0	9,1	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7 22,0
200	4,6	6,9	5,1	7,6	5,6	8,4	6,0	9,1	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2 22,8
250	5,1	7,6	5,6	8,4	6,0	9,1	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6 23,5
300	5,6	8,4	6,0	9,1	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1 24,2
350	6,0	9,1	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6 24,9
400	6,5	9,8	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1 25,6
450	7,0	10,5	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6 26,4
500	7,5	11,2	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0 27,1
550	8,0	12,0	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5 27,8
600	8,4	12,7	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0 28,5
650	8,9	13,4	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5 29,2
700	9,4	14,1	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0 30,0
750	9,9	14,8	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4 30,7
800	10,4	15,6	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4	30,7	20,9 31,4
850	10,8	16,3	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4	30,7	20,9	31,4	21,4 32,1
900	11,3	17,0	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4	30,7	20,9	31,4	21,4	32,1	21,9 32,8
950	11,8	17,7	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4	30,7	20,9	31,4	21,4	32,1	21,9	32,8	22,4 33,6
1000	12,3	18,4	12,8	19,2	13,2	19,9	13,7	20,6	14,2	21,3	14,7	22,0	15,2	22,8	15,6	23,5	16,1	24,2	16,6	24,9	17,1	25,6	17,6	26,4	18,0	27,1	18,5	27,8	19,0	28,5	19,5	29,2	20,0	30,0	20,4	30,7	20,9	31,4	21,4	32,1	21,9	32,8	22,4	33,6	22,8 34,3

2- und 3-seitige Montage und Wanddurchdringungen


2-seitige Montage



Wichtiger Hinweis:

Für 2- und 3-seitige Bauteilanschlüsse sind keine EN-Prüfmethoden verfügbar. Für die hier vorgeschlagenen Lösungen sind daher Einzelanerkennungen der zuständigen Brandschutzbehörden erforderlich Die angrenzenden Massivbauelemente oder -teile müssen dabei vor der Montage mindestens denselben Feuerwiderstand aufweisen wie die Kanalbekleidung. Knauf Insulation verfügt über ein Expertenurteil des Prüfinstituts für die 2- und 3-seitige Montage, das auf Anfrage zugesandt wird.

3-seitige Montage




- Massivbauelement
- 2 Brandschutzpaste
- 3 Spiralschraube
- 4 Knauf Insulation Fire-teK® Platten

- 5 Gewindestange
- 6 Tellerschweißstift
- 7 Knauf Insulation Fire-teK® Streifen: 120 x 60 mm

4. Wanddurchdringungen

4.1 Verschließen des Spalts



Im Bereich der Durchdringung muss der Spalt (≤ 30 mm) zwischen dem Lüftungskanal und der Brandschutzwand mit Mineralwolle (Dichte: ≥ 80 kg/m³) gefüllt werden. Anschließend wird der Spalt mit einer Brandschutzdichtmasse (Schichtstärke ca. 5 mm) beidseitig abgedeckt. **Hinweis:** Beide Seiten der Wanddurchdringung müssen wie abgebildet geschlossen werden.

WICHTIG – Zusammensetzung des Brandschutzsystems: Es dürfen ausschließlich silikat-basierte, anorganische Füll- und Dichtmittel mit Hitzebeständigkeit von mind. 1.200°C verwendet werden.

4.2 Befestigung des Lüftungskanals



- Montage der Stahl-L-Profile (60 x 30 x 3 mm) zur Wandfixierung des Lüftungskanals an allen vier Seiten
- Verschraubung der Stahl-L-Profile mit der Wand.
 Schraubenabstand ca. 250 mm, Schraube: Ø 6,0 x 60 mm
- Verschraubung der Stahl-L-Profile mit dem Kanal. Schraubenabstand ca. 250 mm, Schraube: Ø 4,2 x 19 mm Die Wand muss mindestens denselben Feuerwiderstand aufweisen wie die Brandschutzisolierung.

14

4.3 Anbringen der Dämmplatten am Kanal


Montage der Dämmung

Montage der Dämmung wie in den Schritten 1 bis 3 auf Seite 7 - 11 beschrieben.


Umlaufend ist an beiden Seiten der Durchdringung eine jeweils 120 mm breite und 60 mm dicke Mineralwolle-Aufdoppelung zu montieren. Es kann das gleiche Material wie für die Brandschutzverkleidung verwendet werden. Die Mineralwolle-Aufdoppelung kann mit Silikat-Brandschutzkleber verklebt werden.

4.4 Umlaufende Mineralwolle-Aufdoppelung

Querschnitt der Durchdringung



Detaillierter Aufbau Trockenbauwand



Bei einer Trockenbauwand wird im Bereich der Durchdringung die Unterkonstruktion wie abgebildet angepasst. Die Trockenbauwand muss mindestens den selben Feuerwiderstand aufweisen wie die Brandschutzisolierung.

ECOSE® TECHNOLOGIE



Unsere Mineralwolle-Produkte mit ECOSE® Technologie!

Nach der erfolgreichen Einführung der ECOSE® Technologie in der Gebäudedämmung hat Knauf Insulation sich entschieden, seine Verwendung dieser innovativen Bindemittel-Technologie auf Bauprodukte auszuweiten.

Produkte mit ECOSE® Technologie verwenden ein formaldehydfreies Bindemittel, das aus vorwiegend natürlichen Inhaltsstoffen besteht, wodurch der Primärenergiegehalt der Dämmstoffe reduziert wird. Es ersetzt herkömmliche Phenol- Formaldehydharz Bindemittel und gibt den Produkten ihre braune Farbe, die ohne den Zusatz von Färbemitteln entsteht. Diese Technologie wurde für Knauf Insulation Mineralwolle-Produkte entwickelt, um ihre Umweltverträglichkeit zu verbessern, ohne Auswirkungen auf die thermischen, akustischen oder Brandschutz-Eigenschaften.



FORMALDEHYDFREIE BINDEMITTEL

Das Bindemittel besteht vorwiegend aus natürlich vorkommenden Rohstoffen. Während des Herstellungsverfahrens wird kein Formaldehyd zugesetzt. Produkte, die mit der ECOSE® Technologie hergestellt werden, enthalten keine Phenole oder Acrylharze.



TECHNISCHE LEISTUNG

Brandschutzlösungen mit der ECOSE®
Technologie eignen sich primär für den
Einsatz im Brandschutz und stellen dank
hohem Wirkungsgrad des Dämmstoffs
energieeffiziente Lösungen sicher. Alle
einschlägigen Normen und Richtlinien werden
eingehalten.



BENUTZERFREUNDLICH

Produkte mit der ECOSE® Technologie sind einfach zu schneiden, geruchlos, passgenau und überzeugen durch ihre leichte Handhabung.



UMWELTFREUNDLICH

Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle auf fossilen Brennstoffen basierenden Materialien. Wir sparen Energie, senken den Stromverbrauch und CO₂-Emissionen.



Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte der Bearbeitung und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Die kommerzielle Nutzung von Prozessen und Verfahren, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht erlaubt

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Baustuation anzupassen. Achten Sie stets darzuf, jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen zu verwenden. Dem Planer und Bauausführenden obliegt die Verantwortung für korrekte Montage und Einhaltung der Bauvorschriften. Der Betreiber der Website übernimmt trotz größfünsglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrekheit, Vallständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigei

Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläg bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Knauf Insulation d.o.o. Varaždinska 140 HR-42220 Novi Marof

Telefon +385 42 401 300 Fax +385 42 611 030

www.ki-ts.com

ts@knaufinsulation.com

© 2019 Knauf Insulation d.o.o.

© KLTS 20-S BS-EST-D 04/2019 GEF

Alle Produktkataloge und Anwendungsbroschüren finden Sie auf unserer Webseite.